

ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : info@envirolabs.gr,

www.envirolabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2318-3

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 19/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 13/1/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2318-3-26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 13/1/2026

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml	TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)	E.COLI (MPN /100 ml)	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (MPN/100 ml)	PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (cfu/100 ml)
ΤΡΑΧΕΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. N37.56.427 / E023.15.077	10	<1	<1	5	<1	<1	<1
ΚΟΛΙΑΚΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ N37.59.284 / E023.15.257	5	<1	<1	11	<1	<1	<1
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ "Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ" N37.67.661 / E022.12.882	13	<1	<1	4	<1	<1	<1
ΔΗΜΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ N37.69.225 / E023.07.256	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ISO 6222	*ISO 9308-2	*ISO 9308-2	ISO 6222	*ISO 7899-2	ISO 16266/2006	ISO 14189-2013
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	Άνευ Μεταβολής	<1	<1	Άνευ Μεταβολής	<1	-	<1

(1) Παραμετρική Τιμή (ΚΥ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

(2) ΑΡΗΛ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24th EDITION)

(3) *Ένδοξ του ΕΓΓΕΔ του Εργαστηρίου. ISO-ΠΕC 17025:2017 - Αρ Γιστοποιητικού :694-4

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (Cl) ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C) ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)	ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ NH ₄ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΝΙΤΡΩΔΗ NO ₂ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΟΞΜΗ -	ΓΕΥΣΗ -	ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l pt/co)	ΘΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)
ΤΡΑΧΕΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. N37.56.427 / E023.15.077	0,17	7,9 /(19C°)	583	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΚΟΛΙΑΚΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ N37.59.284 / E023.15.257	0,13	7,7 /(20C°)	719	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ "Η ΓΥΝΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΕΛΟΥ" N37.67.661 / E022.12.882	0,20	8,3 /(21C°)	399	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΔΗΜΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ N37.69.225 / E023.07.256	0,18	7,8 /(20C°)	588	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΡΗΑ 4500 GL/Cl	*IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ ² 4500 H⁺ B.	*IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ 2510	*MERCK³	*MERCK⁴	-	-	ΑΡΗΑ 2120 B	ΑΡΗΑ 2130 B
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (I) (ΟΡΙΑ)	0,50 (mg/l)	6,5 – 9,5	2500 Ms/cm	0,50 mg/l	0,50 mg/l	-	-	-	-

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2318-3

