

ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : info@envirolabs.gr,

www.envirolabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2405-4

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 7/7/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 2/7/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2405-4-26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 2/7/2026

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml	TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)	E.COLI (MPN /100 ml)	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (MPN/100 ml)	PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)	CLOSTRIDIUM PERFINGENS (cfu/100 ml)
ΤΡΑΧΕΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΠΥΡΟΣ N37.56.579 / E023.15.022	10	<1	<1	4	<1	<1	<1
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΣ ΚΑΦΕ REBEL	3	<1	<1	5	<1	<1	<1
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ N37.60.561 / E022.94.511	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ISO 6222	*ISO 9308-2	*ISO 9308-2	ISO 6222	*ISO 7899-2	ISO 16266/2006	ISO 14189-2013
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	Άνευ Μεταβολής	<1	<1	Άνευ Μεταβολής	<1	-	<1

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ.27829)

(2) ΑΡΗΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24th EDITION)

(3) *Εντός του ΕΓΠΣΔ του Εργαστηρίου, ISO-IEC 17025:2017 - Αρ Πιστοποιητικού :694-4

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

~~ΓΙΑΝΝΙΟΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΡΕΥΝΑΣ
ΑΡ. ΠΕ. 032627995
ΑΦΜ: 03262799500014591
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΡΚΥΣΙΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 27350 - 23871
ENVIROLABS~~

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2405-4

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (Cl) ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C) ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)	ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ NH₄ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΝΙΤΡΩΔΗ NO₂ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΟΣΜΗ -	ΓΕΥΣΗ -	ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l pt/co)	ΘΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)
ΤΡΑΧΕΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΠΥΡΟΣ N37.56.579 / E023.15.022	0,29	7,8 /(23C°)	487	<0,03	<0,03	ΛΠΟΥΣΙΑ	ΛΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΣ ΚΑΦΕ REBEL	0,30	7,9 /(23C°)	461	<0,03	<0,03	ΛΠΟΥΣΙΑ	ΛΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΛΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ N37.60.561 / E022.94.511	0,19	7,4 /(24C°)	616	<0,03	<0,03	ΛΠΟΥΣΙΑ	ΛΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΡΗΑ 4500 GL/Cl	* IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ² 4500 H+ B.	‡ IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ 2510	*MERCCK³	*MERCCK⁴	-	-	ΑΡΗΑ 2120 B	ΑΡΗΑ 2130 B
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (1) (ΟΡΙΑ)	0,50 (mg/l)	6,5 – 9,5	2500 Ms/cm	0,50 mg/l	0,50 mg/l	-	-	-	-

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2405-4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από , ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν , ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης .